

1 Strulik GmbH

Herstellerinformation

Strulik GmbH

Neesbacher Strasse 15
65597 Hünfelden

Telefon +49 (0)6438 839-0
Fax +49 (0)6438 839-30
contact@strulik.com
<https://www.strulik.com/>

1.1 Brandschutz in eigenständigen klassifizierten Zwischendecken

1.1.1 Luftanschlusskasten LB-K30U/ K90U



Luftanschlusskasten mit bauaufsichtlicher Zulassung Z-41.3-336

Zum Einbau in feuerwiderstandsfähigen, geprüften Unterdecken F30 als Einlegedecke, als Decke verschraubt und verspachtelt oder als Dipling-Metallunterdecke.
Beflammung von oben und unten. Für Zu- und Abluft, passend für Deckenluft-, Schlitz- und Drallauslass, bestehend aus einem Gehäuse aus Fibersilikat und der Absperr-vorrichtung Typ: BEK, kompl. montiert mit umlaufendem Anschlussrahmen zur Verbindung mit der Decke. Es können alle Maße zwischen $F_{min} = 0,054 \text{ m}^2$ und $F_{max} = 0,354 \text{ m}^2$ gefertigt werden.

Technische Daten:

Abmessung: L = mm
(lichte)

B = mm
(lichte)

H = mm

Luftmenge: m^3/h Anschlussdurchmesser: mm Auslösetemperatur: 72 °C
Schalleistungspegel: LWA dB Fabrikat: **Strulik**

Typ: **LB-K30 U**

Zubehör:

Elektrischer Endschalter Typ: **MS-E**
Stecknippel: **NP**
Mit innerer Blechhauskleidung Typ: **B**

Luftanschlussskasten mit bauaufsichtlicher Zulassung Z-41.3-336

Zum Einbau in feuerwiderstandsfähigen, geprüften Unterdecken F90 als Einlegedecke oder als Decke verschraubt und verspachtelt.

Beflammung von oben und unten. Für Zu- und Abluft, passend für Deckenluft-, Schlitz- und Drallauslass, bestehend aus einem Gehäuse aus Fibersilikat und der Absperrvorrichtung Typ: BEK, kompl. montiert mit umlaufendem Anschlussrahmen zur Verbindung mit der Decke. Es können alle Maße zwischen $F_{\min} = 0,054 \text{ m}^2$ und $F_{\max} = 0,354 \text{ m}^2$ gefertigt werden.

Technische Daten:

Abmessung: L = mm
(lichte)

B = mm
(lichte)

H = mm

Luftmenge: m³/h Anschlussdurchmesser: mm Auslösetemperatur: 72 °C
Schalleistungspegel: LWA dB Fabrikat: **Strulik**

Typ: **LB-K90 U**

Zubehör:

Elektrischer Endschalter Typ: **MS-E**
Stecknippel: **NP**

Menge: **EP:** **GP:**